

NO: CJ26-05512



烧结普通砖

乐至县永胜远俊机砖厂

型式检验

四川省材科院检验检测有限公司
(原四川省建材产品质量监督检验中心)

四川省材料院检验检测有限公司

四川省材料院检验检测有限公司是一家集检测、咨询、认证为一体的综合性技术服务机构，经中国合格评定国家认可委员会认可、四川省市场监督管理局资质认定、四川省住房和城乡建设厅资认可的专业从事建筑材料及建筑工程质量检验的省级专业检验机构，同时是国家认证认可监督管理委员会批准的专业从事木材和木制品、纸浆、纸和纸制品、印刷品、化工类产品、建材产品、金属材料及金属制品的产品认证机构。

检验检测类别：建筑材料及建筑工程质量检验、监督检验、产品认证检验、委托检验、仲裁检验、对比验证检验、资源综合利用认定检验。

检验检测能力：公司具备500余种产品，5000多个参数的检测能力。

检测业务范围：具有水泥及原材料、保温材料、混凝土材料及制品、装饰装修材料、墙体材料、防水材料、有害物质限量、玻璃幕墙、消防产品、建筑材料及构件防火性能、隔声性能检测等。

技术服务范围：绿色建材认证；绿色建材、绿色工厂、绿色产品申报技术咨询；检测技术及质量管理培训；清洁生产审核、能源审计、资源综合利用咨询；产品政策解读、建材行业导向、法律法规及相关标准宣贯；建材企业质量控制及优化、技术咨询、标准研究及制定；可行性研究报告编制、科研项目申报。

检测服务热线：

水泥、混凝土及制品、外加剂、钢材、管道、门窗、建筑节能材料：028-83338137

防水材料、密封材料、胶粘剂、电线电缆、开关插座、塑料管材、燃烧性能、耐火极限、玻璃幕墙、隔声性能检测：028-83337809

墙体材料、装饰材料、外墙保温系统、墙体热工性能检测：028-83341227

化学分析(原材料)：028-83330627

室内环境检测(含有毒物质限量)：028-83387710

技术服务热线：028-83330786/028-83328070



扫码验真

四川省材科院检验检测有限公司

检 验 报 告

NO:CJ26-05512

共2页第1页

产品名称	烧结普通砖	型号规格	Y240×115×53（mm）
原编号或生产日期	/	样品等级	MU10
生产单位	乐至县永胜远俊机砖厂	商标	/
委托单位	乐至县永胜远俊机砖厂		
工程名称	/		
抽样单位	/	抽样基数	/
抽样地点	/	样品数量	50块
送样人	彭云定	抽样日期	/
见证人	/	到样日期	2026-06-10
判定依据	GB/T 5101-2017	检验类别	型式检验
检验依据	GB 6566-2010、GB/T 2542-2012、GB/T 5101-2017		
检验项目	型式检验全部项目		
检验结论	经检验，该样品达到GB/T 5101-2017标准要求，该样品判为合格。 签发日期： 2026-06-25		
备注	/		

批准：张金辉

审核：高飞

编制：马楚明

四川省材科院检验检测有限公司

检验各项技术指标

№:CJ26-05512

共2页第2页

序号	检验项目			单位	标准要求	检验结果	单项判定		
1	强度等级	强度等级		/	MU10	MU10	合格		
		抗压强度	平均值	MPa	≥10.0	16.0			
			标准值	MPa	≥6.5	14.8			
2	欠火砖、酥砖和螺旋纹砖			/	不允许	无	合格		
3	泛霜			/	不允许出现严重泛霜	中等泛霜	合格		
4	石灰爆裂	> 2、≤15mm爆裂点		处	≤15	7	合格		
		> 10mm爆裂点		处	≤7	0			
		> 15mm爆裂点		处	≤0	0			
		试验后抗压强度损失		MPa	≤5	1.6			
5	抗风化性能	吸水率和饱和系数	5h吸水率	平均值	%	≤18	16	合格	合格
				最大值	%	≤20	17		
			饱和系数	平均值	/	≤0.78	0.76		
				最大值	/	≤0.80	0.77		
		冻融试验			/	见备注	/	/	
6	尺寸偏差	长度	平均偏差	mm	±2.0	-1.7	合格		
			极差	mm	≤6.0	4.0			
		宽度	平均偏差	mm	±1.5	-1.3			
			极差	mm	≤5.0	3.0			
		高度	平均偏差	mm	±1.5	-1.3			
			极差	mm	≤4.0	2.0			
7	外观质量 [不合格块数]		一次检验	块	≤7	5	合格		
			二次检验	块	/	/			
8	放射性		IRa	/	≤1.0	0.3	合格		
			Ir	/	≤1.0	0.5			
备注	15次冻融试验后，每块砖样不准许出现分层、掉皮、缺坡、掉角等冻坏现象；冻后大面上宽度方向及其延伸至条米面的长度不得大于30mm，大面上长度方向及其延伸至顶面的长度或条顶面上水平裂纹的长度不得大于50mm。								

——报告结束——

注 意 事 项

- 1.检验报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 2.检验报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 3.检验报告涂改无效。
- 4.复制检验报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。未经本机构书面批准，不得部分复制检验报告。
- 5.对检验报告若有异议，应于收到本报告之日起15日内向本机构提出书面意见，过期未提出书面意见视为无异议，逾期不予受理。对于不稳定，易变质、分解的样品的异议不予受理。
- 6.本机构未参与抽样的检验结论仅对来样负责。
- 7.委托单位对所提供的样品信息、资料的真实性负责，如有不符，所涉及的法律及其他后果均有委托单位自行承担。
- 8.本机构保证检测检测的公正性、科学性和准确性，对出具的检验检测结果负责，并对检验检测过程中所知悉的国家机密、商业机密和技术秘密保密。

MATTERS NEEDING ATTENTION

- 1.The inspection report without "special seal for inspection report" or the official seal of the inspection unit is invalid.
- 2.The inspection report shall be invalid without the signature of the person preparing, reviewing and approving it.
- 3.The inspection report is invalid if it is altered.
- 4.The copy of the inspection report without the "special seal for inspection report" or the official seal of the inspection unit is invalid. No partial copy of the inspection report shall be allowed without the written approval of the institution.
- 5.If there is any objection to the inspection report, it shall submit a written opinion to the institution within 15 days from the date of receipt of this report. If no written opinion is submitted after the expiration, it shall be deemed that there is no objection. Objections to samples that are unstable, easily deteriorated or decomposed shall not be accepted.
- 6.The agency is only responsible for the inspection conclusions that do not participate in sampling.
- 7.The entrusted unit shall be responsible for the authenticity of the sample information and data provided. If there is any discrepancy, the entrusted unit shall bear the legal liability and other consequences involved.
- 8.The organization guarantees the fairness, scientificity and accuracy of the testing, is responsible for the testing results issued, and keeps confidential the state secrets, commercial secrets and technical secrets known during the testing process.



四川省材科院检验检测有限公司
(原四川省建材产品质量监督检验中心)



四川省材科院检验检测有限公司
(金堂分公司)

📍 总部地址：成都市金牛区恒德路6号（报告中若无特别说明则检验地址默认为该地址）

📍 金堂分公司地址：金堂县金旺节能环保产业园201栋1号

☎ (028) 83338137 83330786

🌐 www.scscky.com

✉ scsckyj@sina.com

关注我们



企业公众号



企业微信